

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Каменский ДС»
И.А. Ключихина
«03» мая 2018г.



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
на 2018 г. - 2019г.

по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности

2018

**Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в установленные сроки,
для устранения нарушений требований пожарной безопасности**

№ п/п	Содержание предписания	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Источник финансирования	Ответственный исполнитель
1.	п.61 Правил пожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390	Предоставить акты проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты.	01.08.2018г.	-	Заведующий МБДОУ «Каменский ДС»
2.	п.2ч.1ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарной безопасности зданий и сооружений».	Установить уплотнения в притворах. Заменить двери в складских помещениях на металлические. Устранить примыкание чердачного помещения к кровли к окнам второго этажа.	01.08.2018г. 01.10.2019г.	Местный бюджет	Заведующий МБДОУ «Каменский ДС»
3.	п.2.ч. 1ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Привести в соответствие ограждение лестниц (высота поручней) в здании второго этажа и эвакуационных лестничных маршей. Установить устройства для самозакрывания дверей.	01.10.2019г. 01.08.2018г.	Местный бюджет Местный бюджет	Заведующий МБДОУ «Каменский ДС»
4.	п.6.5*СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». п.6.11*СП 118.13330.2012«Общественные здания и сооружения».	Выполнить работы по наличию площадок из запасных эвакуационных выходов здания. Привести в соответствие ступеньки лестничных маршей.	01.10.2019г.	Местный бюджет	Заведующий МБДОУ «Каменский ДС»
5.	п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390	Провести испытание лестницы ведущей на кровлю	01.10.2019г.	Местный бюджет	Заведующий МБДОУ «Каменский ДС»
6.	п.2ч.1ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Установить в тамбуре автоматическую установку пожарной сигнализации	01.08.2018г.	Местный бюджет	Заведующий МБДОУ «Каменский ДС»
7.	п.23 Правил пожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390	Убрать в дверных скважинах замки	01.08.2018г.	Местный бюджет	Заведующий МБДОУ «Каменский ДС»

Заведующий МБДОУ «Каменский ДС»

